

資料5 必要諸室リスト及び電気・機械要求性能表

・表中の諸室は必須であるが、その他の諸室については事業者の提案を妨げるものではない。
 ・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能(各種法令上必要なもの含む)等についても適切に導入すること。
 (*1)作業面上 (*2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (*3)各特別教室と準備室を合わせた1室あたりの面積 (*4)準備室は適宜合わせて1室とすることが望ましい (*5)備考欄に記載されたものは必須事項とする

分類	室名	地域開放の有無	室面積	諸室数	電灯 照度(Lx)(*1)	コンセント 一般(*2)	LAN設備	OA フロア	電話 外線	電話 内線	テレビ 回線	拡声	音響	電波 時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	機械 換気	空調	備考(*5)	
普通教室等	普通教室	-	72㎡	24室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○		
	特別支援学級	-	36㎡	4室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	手洗い設置 2畳程度の畳張りスペースを設置	
		-	108㎡	2室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	手洗い設置、ミニキッチン(コンロ無)設置 8畳程度の畳張りスペースを設置 1室には介助用トイレ(個室)、シャワーを設置 移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)	
特別教室	音楽室	-	216㎡(*3)	2室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○		
	(音楽準備室)	-		2室(*4)	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	理科室	-	144㎡(*3)	3室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	実験台設置(ガスバーナー付き) 給湯は教卓のみ 流し設置(カラン3個以上)	
	(理科準備室)	-		3室(*4)	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)
	金工室・木工室	-	144㎡(*3)	2室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置(カラン6個以上)	
	(金工・木工準備室)	-		2室(*4)	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)
	美術室	-	144㎡(*3)	2室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	プラスタートラップ設置 流し設置(カラン12個以上)	
	(美術準備室)	-		2室(*4)	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)
	被服室	-	144㎡(*3)	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	洗濯機設置 ミン台数分のコンセント設置	
	(被服準備室)	-		1室	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	調理室	-	144㎡(*3)	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	調理台設置 冷蔵庫設置 グリストラップ設置	
	(調理準備室)	-		1室	300以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	図書室	-	400㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	3ヶ所	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 司書室に空調設置	
少人数教室	-	36㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○		
多目的室 (新世代型学習空間)	-	250㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○		
生徒会室	-	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
管理諸室	校長室	-	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	手洗い設置	
	職員室	-	360㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置、冷蔵庫設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク)	
	事務室	-	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) ミニキッチン(コンロ無)設置	
	放送室	-	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	音声調整卓設置
	保健室	-	72㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸し器 手洗い設置、キャビネット付流し台設置 シャワーブース、洗濯機パン、汚物流し設置 外部足洗い設置(シャワー栓付き)
	会議室	-	144㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	
	印刷室	-	36㎡	1室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
	給湯室	-	適宜	適宜	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	キッチン(ガスコンロ付き)設置
	備品室	-	36㎡	各階に1室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資料室	-	36㎡	1室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	サーバー室	-	36㎡	1室	200以上	適宜	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応
	生徒指導室	-	18㎡	4室	300以上	4ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
	教育相談室	-	36㎡	1室	300以上	2ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
休憩室(職員更衣室)	-	36㎡	2室	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	洗面化粧台 シャワー設置	
その他諸室	コモンホール	-	適宜	適宜	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
	配膳室	-	36㎡	各階に1室	300以上	適宜	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	給食配膳用のエレベーターを設置 保冷庫を各階配膳室に設置	
	地域連携室	○	300㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	-	-	○	ミニキッチン(コンロ無)設置 トイレ設置	
	生徒更衣室	-	18㎡	2室	500以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	備蓄倉庫	-	50㎡	1室	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共用部等	エレベーター	-	-	1基	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	中が視認できる扉	
	昇降口玄関	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置	
	来客用玄関	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ設置	
	廊下・階段	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	生徒用トイレ	-	男女それぞれ4クラスにつき1か所(各学年2か所)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	バリアフリートイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	教職員・来客用トイレ	-	1か所以上	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	
	手洗い場	-	4クラスにつき1か所(各学年2か所)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	流し設置(カラン12~16個程度) 掃除流し設置 うがい器・冷水器・防水パン設置 移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置
屋内運動場	アリーナ	○	1440㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-		
	サブアリーナ	○	945㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-		
	器具庫	○	52㎡	1室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ステージ	○	適宜	適宜	500以上	適宜	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	演出照明設置	
	屋内運動場玄関	○	適宜	適宜	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置	
	更衣室・トイレ	○	男女それぞれ設置	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	多目的トイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	体育教官室	-	52㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	6名以上の常駐利用 ミニキッチン(コンロ無)設置、冷蔵庫設置
外構等	グラウンド	○	-	-	適宜	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	水飲み場及び散水用、スプリンクラー	
	屋外体育倉庫	○	50㎡	1室	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブ室	-	20㎡	18室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コンセント・拡声・電波時計はクラブ室前廊下部分等に設置	
	屋外トイレ	○	男女それぞれ設置	200以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-		
	廃棄物保管場所	-	適宜	適宜	200以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	校門通用口	-	-	-	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	駐車場・駐輪場	-	-	-	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	外灯(自動点灯及び時間点灯が可能なもの)を適切に設置	

※表中「適宜」は1以上であることを示す。