

資料9 電気・機械要求性能表

・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能等についても適切に導入すること。 (※1)作業面上 (※2)専用機器等の電源は含まない、EP付

分類		室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		テレビ 回線	拡声	音響	電波 時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
			照度(Lx)(※1)	一般(※2)	LAN設備		外線	内線											
中城小学校・津覇小学校	普通教室	普通教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	
		特別支援教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	特別教室	音楽室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)
		(音楽準備室)	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	
		理科室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	実験台設置 給湯は教卓のみ 流し設置(カラン3個以上)
		(理科準備室)	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)
		図工室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	プラスタートラップ設置 流し設置(カラン12個以上)
		(図工準備室)	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	
		家庭科室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	調理台設置 冷蔵庫、洗濯機設置 グリーストラップ設置 ミシン台数分のコンセント設置
		(家庭科準備室)	300以上	適宜	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	
		図書室	500以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
		多目的室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
		児童会室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	

・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能等についても適切に導入すること。

(※1) 作業面上

(※2) 専用機器等の電源は含まない、EP付

分類		室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		テレビ 回線	拡声	音響	電波 時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考	
			照度(Lx) (*1)	一般(*2)	LAN設備		外線	内線												
中城小学校・津覇小学校	管理諸室	校長室	500以上	4ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	手洗い設置	
		職員室	500以上	10ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク)	
		事務室	500以上	4ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) ミニキッチン(コンロ無)設置	
		放送室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	音声調整卓設置	
		保健室	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸し器 手洗い設置、キャビネット付流し台設置 シャワーブース、洗濯機パン、汚物流し設置 外部足洗い設置(シャワー栓付き)	
		会議室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○		
		印刷室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
		備品・倉庫・用品庫・教材 室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		資料室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		サーバー室	200以上	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	教育相談室	300以上	2ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	休憩室(職員更衣室)	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	洗面化粧台	
	その他諸室	コモンホール	300以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
		プール用諸室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
		配膳室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	給食配膳用のエレベーターを設置
		地域連携室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
展示コーナー		適宜	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-		
備蓄倉庫		200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
児童更衣室		200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-		

・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能等についても適切に導入すること。

(※1) 作業面上

(※2) 専用機器等の電源は含まない、EP付

分類		室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		テレビ 回線	拡声	音響	電波 時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
			照度(Lx)(※1)	一般(※2)	LAN設備		外線	内線											
中城小学校・津霸小学校	共用部等	エレベーター	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	中が視認できる扉
		昇降口・玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置
		廊下・階段	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
		トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	多目的トイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置 給湯はオストメイトのみ
		手洗い場	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	流し設置(カラン12～16個程度) 掃除流し設置 うがい器・冷水器・防水パン設置